

[illegible]

LOCALE NON RISCALDATO

LOCALI NON OGGETTO DI INTERVENTO

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
R.U.P: Arch. CRETELLA Luca

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
Missione 4 - Istruzione e Ricerca
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.
CIG: BAC361807E - CUP: F68H25002210001

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:
COMUNE DI BRANDIZZO (TO), VIA N. Cena, N° 2

FASE PROGETTUALE:
PROGETTO ESECUTIVO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

WF
002

SARACINESCA DI RIPRESA (n.2 totali)
(n.1 linea antincendio + n.1 linea acqua potabile)

NUOVI CONTATORI (n.2 totali)
(n.1 linea antincendio + n.1 linea acqua potabile)

**SUOLO PUBBLICO
IMPIANTO A CARICO DI SMAT**

**SUOLO PRIVATO
IMPIANTO A CARICO
COMMITENZA**

NUOVO POZZETTO CON CHIUSURE (n.2 totali)
(n.1 linea antincendio + n.1 linea acqua potabile)

NUOVE DERIVAZIONI SMAT (n.2 totali)
(n.1 linea antincendio + n.1 linea acqua potabile)

CONDOTTA STRADALE ESISTENTE PEAD DN.125
(n.1 linea antincendio + n.1 linea acqua potabile)

COLLEGAMENTO LINEA PRINCIPALE
(Tubazione in PEAD, diam. 65 mm)



Controtubo di rivestimento

Tubazione in PEAD, diam. 65mm

60 cm
100-120 cm interno
> 100 cm interno
0.80
1.20
1.20

- 1 SARACINESCA OTTONE
- 2 VALVOLA CLAPPET OTTONE
- 3 VALVOVA SICUREZZA OTTONE
- 4 RUBINETTO IDRANTE 70 X 2" CON GIRELLO
- 5 TAPPO IN PP UNI70
- 6 SCARICO AUTOMATICO 1/4" M

	PORTA REI/EI 120
	BOTOLA REI/EI 60
	ATTACCO MOTOPOMPA
	ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTATO TRAMITE COLLARI
	ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTATO TRAMITE SCHIUMA

 SERTEC SINCE 1968 (INGEGNERIA CONSULTING & R&D)			
COMMITTENTE:		COMUNE DI BRANDIZZO (TO) R.U.P.: Arch. CRETELLA Luca	
OGGETTO:		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI. CIG: BAC361807E - CUP: F68H25002210001	
LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:		COMUNE DI BRANDIZZO (TO), VIA N. Cena, N° 2	
FASE PROGETTUALE:		PROGETTO ESECUTIVO	
ARCHIVIO:		6553 040 VVF 002 ESE 00	
TITOLO ELABORATO:		INDIVIDUAZIONE INTERVENTI	
		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
		CODICE AREA: VVF N° ELABORATO: 002	
		SCALA: VARIE	
		DATA: Loranze, Giugno 2026	
CONTROLLO QUALITA' ELABORATI		REDAUTO VERIFICATO RIESAMINATO APPROVATO	
COODICE AMBITO PROGETTUALE RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA COORDINATORE RESP. PROG.	
ARC ARCHITETTURA ED EDILIZIA		Arch. M. DI PERNA	
GEO AMBIENTE E TERRITORIO		Geot. P. CAMBULI	
DLS DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA		Ing. C. PAPE	
ENE ENERGETICA		Ing. A. BREGOLINI	
IDR IDRAULICA		Ing. G. BERTOLA	
IEL IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		Dott. Ing. F. MERCADO	
TFM IMPIANTI TERMOTECNICI/LIQUIDMECCANICI		Ing. A. BREGOLINI	
INF INFRASTRUTTURE		Ing. A. VACCARONE	
STR STRUTTURE		Ing. A. VACCARONE	
VVF PREVENZIONE INCENDI		Ing. K. ALDBASSIY	
EXT COLLABORATORI ESTERNI		L.B. K.A.	
		REV DATA NOTE	
		0 06/2026 PROG. ESE	
		1 -	
		2 -	
		3 -	
		4 -	
		5 -	
		6 -	
		7 -	
		8 -	
		9 -	
		10 -	
		11 -	
PROGETTISTA:		ALTRA FIGURA:	
Arch. Alessandro DEMARIA N°8982 Ordine degli Architetti di Torino			
TIMBRO:		TIMBRO:	
			
 SERTEC INGEGNERIA CONSULTING & R&D SINCE 1968 Strada Provinciale 222, n°31 10010 Loranze (TO) TEL. 0125.1970499 e-mail: info.sertec@sertec-engineering.com www.sertec-engineering.it IL DIRETTORE TECNICO: Ph.D. Ing. Gianluca ODETTO 		Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001    Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economiche 	