



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032

C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010

Tel: 011.913.80.93/4/5

Fax: 011.913.99.62

UFFICIO TECNICO – SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO, MANUTENZIONE e LL.PP.

Sito internet – [www.comune.brandizzo.to.it](http://www.comune.brandizzo.to.it) e-mail - [territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it](mailto:territorio.manutenzione@comune.brandizzo.to.it)

05/V.G./eg

**AL SINDACO- Sede**

OGGETTO: Relazione di emergenza sul avvallamento sedime stradale in via Torino nei pressi della Banca Unicredit.

Il sottoscritto Geom. Vincenzo Giannone, Responsabile del Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione, LL.PP., comunica che in data 06.03.2018, a seguito di un evidente avvallamento del sedime stradale rilevato in Via Torino all'altezza del numero civico 218, procedeva ad effettuare con personale Smat, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, video ispezione del sottosuolo dalla quale è emerso una rilevante rottura della tubazione principale della fognatura bianca, che attraversa la strada.

Pertanto, al fine di evitare il completo cedimento del manto stradale, salvaguardare l'incolumità pubblica, provvedere al ripristino funzionale della fognatura e garantire, così, il normale transito veicolare/pedonale, si rende necessario fronteggiare tale emergenza, mediante intervento della ditta "Pegaso Servizi" S.a.S. di Brandizzo, appaltatrice dei servizi di spurgo fognature e manutenzione strade C.li,

Si comunica inoltre che la Ditta Pegaso, provvederà ad inoltrare dettagliato preventivo dei lavori da eseguire, i quali al momento sono privi della copertura finanziaria.

Distinti saluti

Brandizzo, 07.03.2018

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. M. Giannone)